

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Чеченской Республике  
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР г. Грозный ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Гудермескому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г.Гудермес ул. Еременко 13 А., тел. 8(928) 783-39-53., E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отделение надзорной деятельности и № 11  
профилактической работы по Гудер-  
месскому району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по ЧР  
(наименование органа ГПН)

от « 9 » января 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 23 » января 2017 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 23 » января 2017 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермескому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Израи-  
лов Муслим Абубакарович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-

СКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»), с. Кошкельды, ул. М.нукуева 43 корп. 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Арсамбиевой Т.Я.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	23.02.2017	
2	На установленные на объекте защиты огнетушители нанести порядковые номера.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	23.02.2017	
3	В помещении старшей группы "Г" "Радуга" электрическую розетку прикрепить.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	23.02.2017	
4	В помещении средней группы "Б" "Ласточки" электрическую розетку прикрепить.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	23.02.2017	
5	В помещении группы кратковременного обеспечения "Почемушки" электрическую розетку прикрепить.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	23.02.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2017 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району МНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР Израилов Муслим Абубакарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«25» января 2017г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» января 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

### Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25; Северо-Кавказского регионального центра МЧС России в г. Пятигорск 8(8793)39-99-99.