

ЕРП

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Чеченская Республика, г.

Гудермес, ул.

Еременка, 13а.

(место составления акта)

«17» июня 2021 г.

(дата составления акта)

« 14 » час « 00 » мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 59**

«17» июня 2021г по адресу/адресам: С.Кошкельды, ул. М.нукуева 49 корп. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора Гудермесский муниципального район района по пожарному надзору Межидов Х.А. №59 от 28 мая 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность

«17» июня 2021г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Гудермесский муниципальному район району, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий Арсамбиева Тамуса Ярагиевна

19.06.2021г. Т. Арсамбиева  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

«15» декабря 2020 г. № 2021027030

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Саидулаев Аслан Асламбекович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Арсамбиева Тамуса Ярагиевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


**В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» (Помещении где установлена пульт АПС), Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 35):
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» (Огнетушители на пожарных щитах), Правила противопожарного режима в РФ : п. 70):
- Не установлены соответствующие указатели к источникам противопожарного водоснабжения. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» (к пожарному водоёму), Правила противопожарного режима в РФ п.48):
- На объекте защиты не проводятся проверки водоисточников (Внутренний противопожарной водопровод) в части водоотдачи не реже 2 раза в год. Также не установлены указатели к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. От 16 сентября 2020 г. № 1479 ППР РФ п.48 . (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» (Внутренний противопожарной водопровод), Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 ППР РФ п).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заклочки) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор отдела НДС и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Сайбулаев Аслан Асламбекович

«17» Июня 2021г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Арсамбиева Тамуса Ярагиевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«17» Июня 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:  
8(8712)33-24-25.