

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 46/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отделение надзорной деятельности и № 46  
профилактической работы по Гудер-  
месскому району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 25 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.  
« 18 » марта 2019 г. по 12 ч 30 мин. « 18 » марта 2019 г.

проведена проверка

Старший дознаватель ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чечен-  
ской Республике Дебиров Хункурпаша Ханпашаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-  
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»), с. Кошкелды, ул. М.нукуева 49 корп. 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения .	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	30.04.2019	
2	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	30.04.2019	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) не надежно к полу закреплены ковры (ковровые дорожки, другие покрытия полов).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 39	30.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреля 2019 г.  
(квартал, месяц)

Старший дознаватель ОНД и ПР по Гудермесскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике  
Хункурпаши Ханпашаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » марта 2019г.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

« 19 » марта 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.