

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Межидов Х.А. Отделение надзорной деятельности и № 19
профилактической работы по Гудермес-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР
(наименование органа ГПН)

от « 12 » февраля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.
« 19 » февраля 2018 г. по 12 ч 30 мин. « 19 » февраля 2018 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской
Республике Израилов Муслим Абубакарович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»), с. Кошкельды, ул. М.Нукуева, 43

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Арсамбиевой Т. Я.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в медицинском кабинете электрическую розетку заменить.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	09.04.2018	
2	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	09.04.2018	
3	У пожарного водоема, а также по направлению к нему, не установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемного источника.	СП 8.13130.2009 п.8.6	09.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Израилов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«20» февраля 2018г.

М.Л.П.*

Предписание на исполнение получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«20» февраля 2018г.



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.