

ЕОДМ

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 59/1/33

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Межидов Х.А.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 59
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР*
(наименование органа ГПН)

от « 28 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ____ ч ____ мин.
« 17 » июня 2021 г. по ____ ч ____ мин. « 17 » июня 2021 г.

проведена проверка

*Старший инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике Сайдулаев Аслан Асламбекович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА» С. КОШКЕЛЬДЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА») , с.Кошкельды, ул. М.нукуева 49 корп. 1*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующий Арсамбиева Тамуса Ярагиевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед-пи-са-ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА" (Помещении где установлена пульт АПС))	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 35	31.08.2021	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА" (Огнетушители на пожарных щитах))	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	31.08.2021	
3	Не установлены соответствующие указатели к источникам противопожарного водоснабжения. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА" (к пожарному водоёму))	Правила противопожарного режима в РФ п.48	31.08.2021	
4	На объекте защиты не проводятся проверки видеоисточников (Внутренний противопожарной водопровод)в части водоотдачи не реже 2 раза в год. Также не установлены указатели к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопо-	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 ППР РФ п	31.08.2021	

<p>жарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. От 16 сентября 2020 г. № 1479 ППР РФ п.48</p> <p>(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА" (Внутренний противопожарной водопровод))</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2021 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Сайддулаев Аслан Асламбекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » июня 2021г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Арсамбиева Тамуса Ярагиевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » июня 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.